

## Rutschhemmung

**Richtlinie:** [OIB-Richtlinie 4](#)

**Punkt:** 3.1.1

**Frage:**

Sind für die Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenbelägen nur die  $\mu$ -Werte relevant, und ist die in den Erläuternden Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 4, Ausgabe März 2015, zum Punkt 3.1.1 zitierte Studie „Messungen des Gleitreib-Koeffizienten zur Beurteilung des  $\mu$ -Wertes von begehbaren Oberflächen“ verbindlich anzuwenden?

**Antwort:**

Nein, es können auch R-Werte oder sonstige Kennwerte herangezogen werden.

**Source URL:** <https://www.oib.or.at/de/faqs/rutschhemmung>