

Einfach bedienbar

Richtlinie: [OIB-Richtlinie 4](#)

Punkt: 2.9.2

Frage:

Was ist unter „leicht bedienbar“ gemäß Punkt 2.9.2 zu verstehen?

Antwort:

Eine Türe ohne Türschließer ist im Regelbetrieb jedenfalls dann leicht bedienbar, wenn sie die Bedienkräfte und -momente der Klasse 3 nach ÖNORM EN 12217 (z.B. 25 N zum Öffnen des Türblatts bei Drehtüren und Schiebetüren) nicht überschreitet.

Eine Türe mit Türschließer (z.B. Feuer- und Rauchschutztüren) ist im Regelbetrieb jedenfalls dann leicht bedienbar, wenn sie das Öffnungsmoment der Türschließer-Größe 3 nach ÖNORM EN 1154 nicht überschreitet.

Im Brandfall sind höhere Bedienkräfte und Öffnungsmomente zulässig.

Source URL: <https://www.oib.or.at/de/faqs/einfach-bedienbar>