

## Durchgangslichte, nutzbare Breite

**Richtlinie:** [OIB-Richtlinien, Begriffsbestimmungen](#)

**Punkt:** Durchgangslichte, nutzbare Breite

**Frage:**

Wie ist bei einer Einengung der nutzbaren Breite der Durchgangslichte um mehr als 5 cm vorzugehen?

**Antwort:**

Ragt ein Türblatt um mehr als 5 cm in die nutzbare Breite der Durchgangslichte hinein, so muss die Durchgangslichte nur um die Differenz aus vorhandener Einengung minus 5 cm erhöht werden. Siehe dazu die unterstützende Grafik „nutzbare Breite der Durchgangslichte“.

Anhang

Größe



[Nutzbare Breite der Durchgangslichte](#)

70.77 KB

**Source URL:** <https://www.oib.or.at/de/faqs/durchgangslichte-nutzbare-breite>