

U-Wert Anforderungen

Richtlinie: [OIB-Richtlinie 6](#)

Punkt: 10.2 Frage 3

Frage:

Welche U-Wert Anforderungen gelten für geneigte transparente Bauteile, Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen und Dachflächenfenster?

Antwort:

Bis 60° Neigung sind die Anforderungen an geneigte transparente Bauteile, Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen und Dachflächenfenster anzuwenden und über 60° Neigung gelten jene für Fenster, Fenstertüren und verglaste Türen.

Source URL: <https://www.oib.or.at/de/faqs/u-wert-anforderungen-0>