

## Lüftungsleitwert für Kompaktlüftungsgeräte, EN 13141-7

**Richtlinie:** [OIB-Richtlinie 6, Leitfaden](#)

**Punkt:** 2.1

**Frage:**

Gilt die FAQ zum Lüftungsleitwert für Kompaktlüftungsgeräte zu Punkt 2.1 des OIB-Leitfadens 2011 auch für die Ausgabe 2015?

**Antwort:**

Nein, da die FAQ nur als Übergangsregelung gedacht war und zwischenzeitlich die Prüfung von Kompaktlüftungsgeräten den Regeln der EN 13141-7 zu folgen hat.

Davon unbeschadet können die alten Abschlagsfaktoren für Bestandsgebäude ohne Änderung für Bestandsenergieausweise weiterverwendet werden.

**Source URL:** <https://www.oib.or.at/de/faqs/l%C3%BCftungsleitwert-f%C3%BCr-kompaktl%C3%BCftungsger%C3%A4te-en-13141-7>