

Grenzwert für maßgeblichen Außenlärmpegel, kurzzeitige Lüftungsvorgänge

Richtlinie: [OIB-Richtlinie 3](#)

Punkt: 10.1.2

Frage:

Ist der in den Erläuternden Bemerkungen der OIB-Richtlinie 3 angeführte Grenzwert für den maßgeblichen Außenlärmpegel von 45 dB, ab dem eine natürliche Lüftung nicht mehr möglich ist, auch für kurzzeitige Lüftungsvorgänge gedacht?

Antwort:

Nein, kurzzeitige Lüftungsvorgänge (Stoßlüftungen) sind davon nicht betroffen.

Source URL: <https://www.oib.or.at/de/faqs/grenzwert-f%C3%BCr-ma%C3%9Fgeblichen-au%C3%9Fenl%C3%A4rmpegel-kurzzeitige-l%C3%BCftungsvorg%C3%A4nge-0>