

Erschließung Fluchtwege

Richtlinie: [OIB-Richtlinie 4](#)

Punkt: 2.7.1

Frage:

Muss die Breite der nutzbaren Durchgangslichte von Türen in WC-Trennwandsystemen mindestens 80 cm betragen?

Antwort:

Nein, da es sich bei diesen um Einrichtungsgegenstände handelt, kann von Punkt 2.7.1 der OIB-Richtlinie 4, Ausgabe März 2015 abgewichen werden. Dabei darf eine Breite von 60 cm nicht unterschritten werden. Dies entspricht § 33 (6) der Arbeitsstättenverordnung (AStV).

Source URL: <https://www.oib.or.at/de/faqs/erschlie%C3%9Fung-fluchtwege>