

## Sonstige konditionierte Gebäude

**Richtlinie:** [OIB-Richtlinie 6](#)

**Punkt:** 5.1.1

**Frage:**

Ist bei sonstigen konditionierten Gebäuden (Gebäudekategorie 13) die Prüfung des Einsatzes hocheffizienter alternativer Energiesysteme nicht erforderlich?

**Antwort:**

Eine Prüfung des Einsatzes hocheffizienter alternativer Energiesysteme ist auch bei der Gebäudekategorie 13 erforderlich, dies ergibt sich aus Punkt 5.2.4.

**Source URL:** <https://www.oib.or.at/de/faqs/sonstige-konditionierte-geb%C3%A4ude>