

Arbeitsstätten

Richtlinie: [OIB-Richtlinie 3](#)

Punkt: 9.1.4

Frage:

Kann bei Arbeitsstätten von Punkt 9.1.4 abgewichen werden?

Antwort:

Ja, dies kann der Fall sein, wenn z. B. in der Arbeitsstättenverordnung eine geringere Belichtungsfläche zulässig wäre.

Source URL: <https://www.oib.or.at/de/faqs/arbeitsst%C3%A4tten>