

## U-Wert Anforderungen

**Richtlinie:** [OIB-Richtlinie 6](#)

**Punkt:** 10.2 Frage 3

**Frage:**

Welche U-Wert Anforderungen gelten für geneigte transparente Bauteile, Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen und Dachflächenfenster?

**Antwort:**

Bis 60° Neigung sind die Anforderungen an geneigte transparente Bauteile, Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen und Dachflächenfenster anzuwenden und über 60° Neigung gelten jene für Fenster, Fenstertüren und verglaste Türen.

**Source URL:** <https://www.oib.or.at/en/node/2430396>