

Lüftungsleitwert für Kompaktlüftungsgeräte, EN 13141-7

Richtlinie: [OIB-Richtlinie 6, Leitfaden](#)

Punkt: 2.1

Frage:

Gilt die FAQ zum Lüftungsleitwert für Kompaktlüftungsgeräte zu Punkt 2.1 des OIB-Leitfadens 2011 auch für die Ausgabe 2015?

Antwort:

Nein, da die FAQ nur als Übergangsregelung gedacht war und zwischenzeitlich die Prüfung von Kompaktlüftungsgeräten den Regeln der EN 13141-7 zu folgen hat.

Davon unbeschadet können die alten Abschlagsfaktoren für Bestandsgebäude ohne Änderung für Bestandsenergieausweise weiterverwendet werden.

Source URL: <https://www.oib.or.at/en/node/3620954>