

Lfd. Nr. 15.2 Produkte/Materialien in Kontakt mit Trinkwasser – Wasserzähler

#25 – Sind Wasserzähler ÜA-pflichtig?

~~Ja, sofern sie nach der Übergabestelle im (häuslichen) Wassernetz installiert sind.~~

Im Sinne der Anwendung der Baustoffliste ÖA stellen die Wasserzähler, die an der Übergabestelle, d.h. an der Grenze der Zuständigkeit des Wasserversorgungsunternehmens und des Wasserabnehmers (im Allgemeinen ist dies auch gleichzeitig die Grenze zwischen der Anschlussleitung und der Verbrauchsleitung) installiert sind, die Grenze für ÜA-pflichtige Produkte dar. Nach Abklärung der maßgebenden Definitionen für Gebäudearmaturen, die im Abschnitt 5 der ÖNORM EN 736-1 erfasst werden und damit ÜA-pflichtig sind, sind Wasserzähler in dieser Gruppe von Produkten jedoch nicht erfasst und daher unabhängig vom Ort ihres Einbaues, auch wenn sie z.B. nach der Übergabestelle installiert sind, aus formalrechtlichen Gründen betreffend die Relevanz der Baustoffliste ÖA nicht ÜA-pflichtig.

Neue Fassung: Datum: 27.07.2020

Historische Fassung: ~~Datum: 23.07.2019~~